

comunicazione interna

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Emessa da: <b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PORCEDIMENTO</b>	In data: <b>28.01.2015</b>
Destinatario: <b>UFFICIO GARE E CONTRATTI</b> e p.c. <b>IL DIRETTORE GENERALE</b>	
Oggetto: Appalto per l'esecuzione del nuovo impianto di video sorveglianza delle gallerie "Fara", "Prapiero", "Dint" lungo la S.R. 251. CUP E87H13001990002 CIG 6050257E02 Richiesta di pubblicazione di seconda nota di chiarimento sul sito aziendale.	

In data martedì 27.01.2015 è stata formulata da parte di un operatore economico una richiesta di chiarimenti a cui, in data odierna, sono state formulate le sottostanti risposte.

N.	Quesito	Risposta
1	1. Le telecamere con video analisi OTR non erogano 30 Fps come indicato ma bensì 20 Fps senza analisi inserita e 8 Fps con tutte le video analisi attivate.	Si conferma che le telecamere previste nel progetto con video analisi OTR erogano 20 Fps senza analisi inserita e 8 Fps con tutte le video analisi attivate. Il limite di 30Fps indicato nel progetto è un refuso.
2	2. Le telecamere di lettura targhe TRAGHA non erogano 30 Fps come indicato ma bensì trasmettono delle immagini di cattura Jpeg con protocollo FTP	Si conferma che le telecamere previste nel progetto di lettura targhe TRAGHA trasmettono delle immagini di cattura Jpeg con protocollo FTP. Il limite di 30Fps indicato nel progetto è un refuso
3	3. Relativamente alla voce <<Protocolli di comunicazione perfettamente compatibili con gli apparati di ricezione video di Autovie Venete>> , si chiede di confermare se per tali protocolli si intendono flussi video RTP/RTSP standard .	Si conferma che i protocolli s'intendono flussi video RTP/RTSP standard.
4	4. Nella relazione generale è stato riportato che le telecamere fossero provviste di analisi sui fumi in gallerie. Tale funzione non viene poi menzionata e richiesta nel documento CSA norma tecnica nel quale sono riportate tutte le caratteristiche delle telecamere.	In progetto non è richiesta l'analisi del fumo, se nella descrizione della telecamera è indicato questo è un parametro in più ma non richiesto obbligatorio.

5	5. Il produttore delle telecamere non è a conoscenza di cosa siano le GIU e Plugin d'integrazione con sistema supervisione Scada / Siemens ;	Quanto richiesto sono dei protocolli relativi alla piattaforma di comunicazione tra impianto di video sorveglianza e impianto di supervisione (SCADA); non è un prodotto legato a produttori di telecamere o sistemi di video sorveglianza.
6	6. Nel capitolato generale si menziona la presenza di algoritmi di analisi video a bordo delle telecamere in grado di segnalare la presenza di fumo o nebbia. Tale richiesta non è poi menzionata nell'elenco dettagliato delle caratteristiche tecniche delle telecamere.	Nella relazione descrittiva dell'impianto (capitolo logiche di lavoro impianto di video sorveglianza) non si tratta l'analisi dei fumi e non si richiede telecamere che la possono fare.

Poiché si ritiene che, per contenuti, i richiesti quesiti possano essere di interesse generale, si chiede che la soprastante tabella venga pubblicata anche sul sito aziendale.

Cordialmente.

IL R.U.P.  
Luca Vittori

